



Reg. No. 041/P-007

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 http://www.fires.sk



SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
SK01 - ZSV - 0244

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Požiarne uzáver, typ PSUM – 90

používaný ako uzáver otvorov (bez nadväzujúceho potrubia) ventilačných systémov v požiarne deliacich konštrukciách (stenách a stropoch), výťahových a iných šachtách, káblových a iných kanáloch a zabraňujúci šíreniu požiaru

vyrobený

Mandík a. s., 267 24 Hostomice 550, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

Mandík a. s., 267 24 Hostomice 550, Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN 74 6481: 2000, STN 74 6481: 2000/Z1: 2003 and STN 74 6481: 2000/Z2: 2006

podľa systému posudzovania parametrov I sú uplatnené a výrobok spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 03. 11. 2009 ostáva v platnosti, pokiaľ sa metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v slovenskej technickej norme použité na posudzovanie parametrov nezmenia a výrobok a podmienky výroby vo výrobní sa významne nezmenia.

V Batizovciach dňa 06. 10. 2014



Ing. Mária Gašperová
vedúca certifikačného orgánu na výrobky


Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje nemennosť parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku:

druh konštrukčného prvku, požiarne odolnosť, samočinné uzavretie v prípade požiaru, spoľahlivosť automatického uzatváracieho mechanizmu, uvoľňovanie škodlivín do prostredia, vyhotovenie výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Posúdenie a overenie nemennosti parametrov a podmienky použitia výrobku sú uvedené v dokumente č. C01/09/0032/2801/SC, vydanom FIRES, s.r.o., Batizovce, Slovenská republika, dňa 03. 11. 2009 v rozsahu zmien uvedených v aktuálnej Správe o priebežnom dohľade.

V Batizovciach dňa 06. 10. 2014




Ing. Mária Gašperová
vedúca certifikačného orgánu na výrobky