

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

č. PM/PSUM_90/01/16/1


1. **Jedinečný identifikční kód typů výrobku:**
Atypický požární uzávěr otvorů ventilačních systémů PSUM-90
(může být vyráběn a uváděn na trh také pod odchodním označením PSUM)
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**
Požární uzávěr bez navazujícího potrubí sloužící k zabránění šíření ohně a kouře klasifikovaný dle ČSN EN 13501-2.
Pro instalaci do/mimo tuhé/lehké/sádrokartonové normové konstrukce v poloze vertikální/horizontální s použitím instalačních materiálů: sádra, malta, beton pro polohu horizontální, resp. sádra, malta, beton, uspávka pro polohu vertikální. Přesný popis instalačních situací viz TPM 006/99, změna 5.
3. **Výrobce:**
MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Česká republika
IČO: 26718405, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, web: www.mandik.cz
4. **Zplnomocněný zástupce:**
Není relevantní
5. **System/systemy POSV:**
Systém 1
- 6a) **Harmonizovaná norma:**
ČSN EN 13501-2
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
PAVUS, a.s., Oznámený subjekt č. 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČO: 60193174
- 6b) **Evropský dokument pro posuzování:**
Není relevantní
7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti**

Hlavní ukazatele	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Požární odolnost	E90/EI ₁ 90/EI ₂ 90/EW	EN 13501-2

8. **Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:**
AO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic vydal certifikát výrobku č. 204/C5a/2011/080-017058 ze dne 16.11.2011.

Výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výše specifikovaný výrobek je ve shodě s deklaroványými vlastnostmi.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Mgr. Marcel Mandík

Statutární ředitel společnosti MANDÍK, a.s.

V Hostomicích dne 1.6.2016