



PAVUS, a.s.

**Autorizovaná osoba AO 216, Oznámený subjekt 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006**

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2014/0009

vydaný pro

výrobce:

MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, IČ: 26718405

místo výroby:

MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, IČ: 26718405

stát původu výrobku:

Česká republika

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární ventil PVM- E90

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2014/0009 ze dne 19. února 2014 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2014/0009 ze dne 25. února 2014, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.

Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2011/0004 ze dne 28. února 2011, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Praze dne 25. února 2014



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2014/0009

Sledovaná vlastnost	Požadovaná / deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost požárního ventilu	E 90 / EW 90	E 90 / EW 90	splněno *)
Třída reakce na oheň pouzdra ventilu	A1	A1	splněno
Druh konstrukce	DP1	DP1	splněno
Zdravotní nezávadnost	Výrobek je zdravotně nezávadný	Výrobek je zdravotně nezávadný	splněno

*) splňuje za podmínek uvedených v Protokolu o klasifikaci č. PK2-08-04-099-C-2, vydal PAVUS, a.s. Zkušebna Veselí nad Lužnicí dne 17.2.2014. Klasifikace EW 90 je provedena na základě ČSN EN 13501-2+A1, Národní poznámka ^{NP5)}

Platnost STO č. S-216/C5a/2014/0009 je do 28. února 2017.




Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216