

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CDM/MONZUN/001/18

Vystaveno v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011/2016/426 O spotřebičích plyných paliv

- 1. Jedinečný identifikační kód typů výrobku:**
Ohřivače vzduchu MONZUN
- 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
15, 20, 30, 40, 50, 60
- 3. Předpokládaný účel použití výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací: MONZUN:**
Teplovzdušné plynové jednotky Monzun jsou určeny pro větrání a ekologické vytápění místností a hal ohřátým vzduchem. Vyrábí se ve výkonových řadách od 15 do 60kW s průtoky vzduch od 1300 do 5000 m³/h ve velikostech označených typem - 15, 20, 30, 40, 50, 60. Z hlediska posouzení jako plynového odběrného zařízení se jedná o otevřený, nebo uzavřený spotřebič s nuceným odtahem spalin. Přesný popis instalačních situací a doplňků viz. Manuál 143/17, platnost od 1/2018.
- 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5:**
MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Česká republika
- 5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 :**
- žádné
- 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, dle přílohy V:**
1+, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
- 7. Prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika, certifikováno dle 2016/426 (spotřebiče plyných paliv) viz. Certifikát číslo: E-30-00173-18 ze dne 28.2.2018.
- 8. Prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**
Netýká se
- 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení**
Viz. certifikát číslo: E-30-00173-18 ze dne 28.2.2018, strana 2,3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mgr. Marcel Mandík
Statutární ředitel MANDÍK, a.s.

V Hostomicích, 28.2.2018