

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Výrobce:
MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice
IČ: 26718405

Výrobek:
Požární ventil PVM-E90

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

Jedná se o Požární ventil PVM - E90 ve velikosti 100, 125, 160, 200. Požární ventily jsou požární uzávěry, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého v místech jejich osazení. Dle velikosti jsou ventily určeny pro objemové průtoky vzduchu 20 až 300 m³.h⁻¹. Ventil je vhodný pro zabudování do stěn nebo stropů. Je možné jej zabudovat do sádkartónové stěnové konstrukce s min. tl. 100 mm, tuhé stěnové konstrukce s min. tl. 100 mm nebo tuhé stropní konstrukce s min. tl. 150 mm.

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10, pořadové číslo 04, kde je určen postup posouzení shody podle § 5 a) – certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 216 – PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ: 60193174.

Doklady z procesu posouzení shody:

1. **Certifikát č. 216/C5a/2014/0009** ze dne 25.2.2014, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
2. **Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2014/0009** ze dne 25.2.2014, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
3. **Stavební technické osvědčení č. S-216/C5a/2014/0009** ze dne 19.2.2014, platnost osvědčení do 30.4.2018, vydal PAVUS, a.s. - AO 216
4. **Protokol o výsledku průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby u výrobce č. Z220160128/D** ze dne 13.5.2016 vydal PAVUS, a.s. - AO 216

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
- Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obyvatelských místností některých staveb
- Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN 73 0822: 1986 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

- ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
- ČSN EN 13501-1 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
- ČSN EN 13501-2 + A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2 : Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Hostomicích dne 1.6.2016

Zpracoval:

Ing. Ladislav Palas

MANDÍK
MANDÍK, a.s.
267 24 Hostomice, Dobříšská 550
www.mandik.cz

Statutární zástupce výrobce:

Mgr. Marcel Mandík

MANDÍK
MANDÍK, a.s.
267 24 Hostomice, Dobříšská 550
www.mandik.cz