

1. *Typ výrobku* **RPM-V**
Výrobok: Regulátor variabilného prietoku vzduchu
2. *Výrobca:* MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice,
Česká republika
IČO 26718405
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4. *Predmet vyhlásenia* Regulátory variabilného prietoku vzduchu typu RPM-V v prevedeniach určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére podľa **MAN 170/25** a **TPM 085/03**. Regulátory variabilného prietoku vzduchu sú určené na použitie v budovách vo vzduchotechnických systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie na reguláciu prietoku vzduchu.
5. Predmet vyhlásenia opísaný v bode 4 je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi aktmi Únie:
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY **2014/34/EÚ** z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, v aktuálnom znení.
6. Odkaz na príslušné harmonizované normy a technické normy, podľa ktorých bola zhoda posúdená:
EN ISO/IEC 80079-36: 2016, EN IEC 60079-0: 2018.
7. FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Česká republika, vykonal preskúšanie typu a vydal certifikát **FTZÚ 06 ATEX 0339X**, platný do 2030-08-31.
8. Návod na použitie MAN 170/25.
9. Toto vyhlásenie o zhode sa netýka regulátorov variabilného prietoku vzduchu typu RPM-V v bežných prevedeniach, tj. v prevedeniach, ktoré nie sú prevedeniami určenými na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére.
10. Ex kategória zariadení je uvedená v MAN 170/25.



V Hostomiciach 2025-09-22


Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.