


1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	SEDS-R
2.	Produkt	Entrauchungsklappen
	Verwendungszweck	Entrauchungsklappen, die für Entrauchungsleitungen in Einzelabschnitten bei Temperaturen bis zu 600 °C verwendet werden.
	Technische Dokumentation – Produkt-, Installations-, Wartungs- und Sicherheitsinformationen	TD 120/16
3.	Hersteller	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tschechische Republik ID-Nr. 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.de
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6.	Harmonisierte Norm	EN 12101-8:2011
	Notifizierte Stelle	Notifizierte Stelle Nr. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Ausgangsdokumente der notifizierten Stelle	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1391-CPR-2020/0188 Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauprodukts Nr. P-1391-CPR-2020/0188

7a. Erklärte Leistungen – wesentliche Merkmale		
Wesentliche Merkmale	Anforderungen (Verordnung der harmonisierten Norm EN 12101- 8:2011)	Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen
Feuerbeständigkeitsklasse	4.1.1	E ₆₀₀ 120 (v _e - i↔o) S1500C _{mod} MAsingle
Nennbedingungen de Aktivierung / Empfindlichkeit	4.2.1.3	Erfüllt
Ansprechverzögerung	4.2.1.4	Erfüllt
Betriebsicherheit	4.3.2.2	C _{mod} – Erfüllt
Feuerwiderstand – Raumabschluss (E)	4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀ – erfüllt
Feuerwiderstand – Wärmedämmung (EI)	Keine Anforderungen	–
Feuerwiderstand – Rauchdichtheit (ES)	4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ S – erfüllt
Feuerwiderstand – Mechanische Formstabilität (unter E)	4.1.1 d)	Erfüllt
Feuerwiderstand – Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E)	4.1.1 e)	Erfüllt
Feuerwiderstand – Hohe Betriebstemperatur	4.1.1 f), 4.3.1	NPD – Keine Leistung festgestellt
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung	4.3.2.1	Erfüllt
Dauerhaftigkeit der Betriebsicherheit	4.3.2.2	C _{mod} – Erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hostomice den 2025-01-02


Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

Erklärte Leistungen – weitere Merkmale		
Merkmale	Technische Norm	Leistung (Ebene oder Klasse) / Erfüllung der Anforderungen
Klappenblattdichtheit	EN 1751:2024-10	Ø100 mm Klasse 3, andernfalls Klasse 4
Gehäusedichtheit	EN 1751:2024-10	Klasse ATC 4 (alte Markierung „B“)