

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	SEDS-R
2.	Výrobky	Dymové klapky
	Zamýšľané použitie	Uzávery potrubia vetracieho systému na odvod dymu, ktoré sa používajú v zariadeniach pre odvod dymu a tepla z jedného požiarneho úseku, pri teplotách do 600 °C.
	Technická dokumentácia – informácie o produkte, inštalácii a údržba, dokumentácia, bezpečnostné informácie	Technické podmienky TPM 120/16
3.	Výrobca	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Česká republika IČO 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.cz
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 1
6.	Harmonizovaná norma	EN 12101-8:2011
	Notifikovaný subjekt	Notifikovaný subjekt č. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek, Česká republika
	Výstupné dokumenty notifikovaného subjektu	Certifikát o nemennosti parametrov č. 1391-CPR-2020/0188 Protokol o posúdení a overení nemennosti parametrov stavebného výrobku č. P-1391-CPR-2020/0188

7a. Deklarované parametre – základné charakteristiky		
Základné charakteristiky	Požiadavka (ustanovenie harmonizovanej normy EN 12101-8:2011)	Parameter (úroveň alebo trieda) / splnenie požiadaviek
Klasifikácia požiarnej odolnosti	4.1.1	E ₆₀₀ 120 (v _e i↔o) S1500C _{mod} MAsingle
Menovité podmienky aktivácie/citlivosť	4.2.1.3	Spĺňa
Oneskorenie odozvy (čas odozvy)	4.2.1.4	Spĺňa
Prevádzková spoľahlivosť	4.3.2.2	C _{mod} – spĺňa
Požiar na odolnosť – integrita (E)	4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀ – spĺňa
Požiar na odolnosť – izolácia (EI)	Nevyžaduje sa	Netýka sa
Požiar na odolnosť – dymotesnosť (ES)	4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ S – spĺňa
Požiar na odolnosť – mechanická stabilita (pod E)	4.1.1 d)	Spĺňa
Požiar na odolnosť – stabilita priečneho rezu (pod E)	4.1.1 e)	Spĺňa
Požiar na odolnosť – vysoká prevádzková teplota	4.1.1 f), 4.3.1	NPD – nie sú určené parametre
Stabilita oneskorenia odozvy	4.3.2.1	Spĺňa
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti	4.3.2.2	C _{mod} – spĺňa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Hostomiciach, 2025-12-15



Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

Deklarované parametre – ďalšie charakteristiky		
Charakteristiky	Technická norma	Parameter (úroveň alebo trieda) / splnenie požiadaviek
Tesnosť cez list	STN EN 1751:2024	Trieda 3
Tesnosť cez teleso	STN EN 1751:2024	Trieda ATC 4 (staré označenie „B“)