

1.	Code d'identification unique du produit type	FDMR 60
2.	Produit	Clapets coupe-feu
	Utilisation prévue	À utiliser en conjonction avec des cloisons pour maintenir les compartiments coupe-feu dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
	Documentation technique – informations sur le produit, instructions d'installation et d'entretien, informations de sécurité	Spécifications techniques TPM 142/19
3.	Fabricant	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, République tchèque, ID 26718405 tel. +420 311 706 706, mandik@mandik.cz , www.mandik.com
5.	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 1
6.	Norme harmonisée	EN 15650:2010
	Organisme notifié	Organisme notifié n° 1391 – PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek, République tchèque
	Documents de sortie d'évaluation	Certificat de constance des performances n° 1391-CPR-2024/0162 Rapport d'évaluation des performances du produit de construction N° P-1391-CPR-2024/0162

7a. Performances déclarées – classement de résistance au feu		
Caractéristiques essentielles selon EN 15650:2010, art. 4.1.1		
Construction de compartimentation coupe-feu, emplacement du clapet	Type d'installation, système d'installation	Performance – classe de résistance au feu ²⁾
Mur solide – clapet dans le mur – épaisseur minimale du mur 100 mm	Mortier ou gypse ¹⁾	EI 60 (v _e) S [V/H]
	Nappe à revêtement ablatif ¹⁾	
	2 à 4 clapets dans une ouverture – mortier ou gypse ¹⁾	EI 45 (v _e) S [V/H]
2 à 4 clapets dans une ouverture – nappe à revêtement ablatif ¹⁾		
Mur solide – clapet déporté du mur – ép. mini. du mur 100 mm	ISOVER ULTIMATE PROTECT – nappe à revêtement ablatif ¹⁾	EI 60 (v _e) S [V/H]
Mur à plaques de plâtre – clapet dans le mur – épaisseur minimale du mur 100 mm	Mortier ou gypse ¹⁾	EI 60 (v _e) S [V/H]
	Nappe à revêtement ablatif ¹⁾	
	2 à 4 clapets dans une ouverture – mortier ou gypse ¹⁾	EI 45 (v _e) S [V/H]
2 à 4 clapets dans une ouverture – nappe à revêtement ablatif ¹⁾		
Mur à plaques de plâtre – clapet déporté du mur – ép. mini. du mur 100 mm	ISOVER ULTIMATE PROTECT – nappe à revêtement ablatif ¹⁾	EI 60 (v _e) S [V/H]

(le tableau continue)

¹⁾ Voir les Spécifications techniques pour plus de détails sur le type d'installation / le système d'installation.

²⁾ Classe de résistance au feu selon le Règlement de la Commission (EU) 2024/1681.

(suite du tableau)

<i>Construction de compartimentation coupe-feu, emplacement du clapet</i>	<i>Type d'installation, système d'installation</i>	<i>Performance – classe de résistance au feu ²⁾</i>
Plafond solide – clapet dans le plafond – épaisseur minimale du plafond 150 mm	Mortier ou gypse ¹⁾	EI 60 (h _o) S [H]
	Nappe à revêtement ablative ¹⁾	
Plafond solide – clapet déporté du plafond – ép. minimale du plafond 150 mm	ISOVER ULTIMATE PROTECT – nappe à revêtement ablative ¹⁾	EI 60 (h _o) S [H]
Mur sandwich – clapet dans le mur – épaisseur mini. du mur 100 mm	Nappe à revêtement ablative avec un board ¹⁾	EI 60 (v _e) S [V/H]
Mur sandwich – clapet déporté du mur – épaisseur mini. du mur 100 mm	ISOVER ULTIMATE PROTECT – nappe à revêtement ablative ¹⁾	
Conduit vertical à plaques de plâtre – ép. minimale de paroi 105 mm	Structure à plaques de plâtre fermée d'un coté – nappe à revêtement ablative ¹⁾	EI 60 (v _e) S [V/H]

¹⁾ Voir les Spécifications techniques pour plus de détails sur le type d'installation / le système d'installation.


²⁾ Classe de résistance au feu selon le Règlement de la Commission (EU) 2024/1681.

7b. Performances déclarées – Caractéristiques essentielles Caractéristiques essentielles selon EN 15650:2010, art. 4.1.1		
<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Exigences (dispositions de la norme harmonisée EN 15650:2010)</i>	<i>Performance (niveau ou classe) / Conformité aux exigences</i>
Conditions d'activation/sensibilité nominales :	4.2.1.2	Conforme
– capacité de charge de l'élément de détection	4.2.1.2.2	Conforme
– température de réponse de l'élément de détection	4.2.1.2.3	Conforme
Délai de réponse (temps de réponse) – temps de fermeture	4.2.1.3	Conforme
Fiabilité opérationnelle – cyclage	4.3.1, a)	50 cycles – conforme
Durabilité du délai de réponse – réponse de l'élément de détection, capacité de charge	4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle : – tests de cycle d'ouverture et de fermeture	4.3.3.2	Clapets avec des mécanismes MANDÍK M: NPD MANDÍK MODULAR: C ₃₀₀ BELIMO, SCHISCHEK: C _{10.000}

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Hostomice, le 2025-01-02



Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

Performances déclarées – autres caractéristiques		
<i>Caractéristique</i>	<i>Norme technique</i>	<i>Performance (niveau ou classe) / Conformité aux exigences</i>
Étanchéité lame fermé	NF EN 1751:2024	Classe 3
Étanchéité du corps	NF EN 1751:2024	Classe ATC 3 (ancienne classe C)