

Prohlášení o shodě podle EN ISO/IEC 17050-1

vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky) a ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace)

Výrobce: MANDÍK, a.s. – výrobce prvků vzduchotechniky a souvisejících prvků požární ochrany, systémů průmyslového vytápění, tepelné techniky, klimatizačních jednotek a vzduchotechnických zařízení pro speciální aplikace

Dobříšská 550
267 24 Hostomice
IČO 26718405, DIČ CZ26718405

tímto potvrzuje, že na výrobku

Identifikace spotřebiče / zařízení:

Protidešťová žaluzie PDZM

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky technických předpisů interním postupem posouzení shody

a prohlašuje,

že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené zákonem č. 102/2001 Sb., § 3, odst. 1 a 2, v platném znění. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků, které jsou uváděny na trh, s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V případě změny neodsouhlasené naší organizací ztrácí toto prohlášení svoji platnost.

Použití ve stavbě:

Protidešťová žaluzie chrání přírodní a odvodní otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem nebo proti vniknutí drobných živočichů. Také slouží jako estetické zakrytí otvoru. Žaluzie nezaručuje z fyzikálních důvodů plnohodnotnou ochranu proti vniknutí deště nebo sněhu, jako např. při vysokých rychlostech větru nebo při použití ve vyšších nadmořských výškách.

Při posouzení byla použita následující technická dokumentace a byly použity následující technické normy a technické předpisy:

TPM 079/10
EN 60 721-3-3: 1995 / A2
Vyhláška č. 48/82 Sb.

V Hostomicích dne 02. 01. 2020

.....
Mgr. Marcel Mandík
Statutární ředitel
MANDÍK, a.s.