



PAVUS®
FIRE TESTING INSTITUTE

PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Oznámený subjekt 1391, Oprávnění č. ÚNMZ/SPR/030/4000/24-12 z 16. srpna 2024

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1391-CPR-2025/0042

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Klapka pro odvod kouře SEDM-L

Určená použití: V zařízeních pro odvod kouře a tepla z více úseků,
buď při 600 °C, nebo při teplotách požáru.

Uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

MANDÍK, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika, 26718405

a vyrobený ve výrobním závodě:

MANDÍK, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností a vlastností popsanych v příloze ZA normy

EN 12101-8:2011

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 26. června 2020 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Toto Osvědčení nahrazuje a ruší Osvědčení o stálости vlastností č. 1391-CPR-2024/0041 ze dne 20. února 2024 vydané OS 1391.

Praha 1. srpna 2025




Ing. Jan TRIPES, MBA
výkonný ředitel – OS 1391

Technické parametry a posuzované vlastnosti výrobku jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Osvědčení o stálости vlastností.

Technické parametry posuzovaného výrobku *)

Jmenovité rozměry: Min: 200×430 mm, max: 1200×2030 mm

Tloušťka listu: 40 mm

Stavební délka: 250 mm

Pohony: Belimo BLE(BEN), 15 N·m / BEE, 25 N·m / BE, 40 N·m

Řídící moduly: BRC/Mandik MTS, AGNOSYS BRM/IOM-10-F, BUSTEC BKNE 230-24RB

Aerodynamické vlastnosti podle EN 1751:2024

- Těsnost přes těleso: **Třída ATC 3**- Těsnost přes list: **Třída 3**Zkušební podtlak: **300 Pa**Požární odolnost dle EN 13501-4:2016^{*)}:**EI 120 (vedw-hod) S1000[H]C_{mod}HOT400/30 MAMulti****EI 90 (vedw-hod) S1000[H]C_{mod}HOT400/30 MAMulti****Posuzované vlastnosti výrobku**

Základní charakteristiky	Požadavky podle článků v EN 12101-8	Zjištěno
Jmenovité podmínky spuštění/citlivost	4.2.1.3	Splňuje 4.2.1.3
Doba zpoždění (doba odezvy)	4.2.1.4	Splňuje 4.2.1.4
Provozní bezporuchovost	4.3.2.2	C _{mod} , se zatížením
Požární odolnost		
- celistvost	4.1.1 a), 4.4.1	E
- izolace	4.1.1 b), 4.4.1	EI
- kouřotěsnost	4.1.1 c), 4.4.1	ES EIS
- mechanická stabilita (pod E)	4.1.1 d)	-
- zachování průřezu (pod E)	4.1.1 e)	-
- vysoká provozní teplota	4.1.1 f), 4.4.1	HOT 400/30
Stálost doby zpoždění	4.4.2.1	Splňuje 4.4.2.1
Stálost provozní bezporuchovosti	4.4.2.2	C _{mod} , se zatížením

^{*)} Podrobné technické parametry a podmínky výsledné klasifikace podle EN 13501-4:2016 jsou uvedeny v Protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2025/0042 ze dne 1. srpna 2025.



Jan Tripes
Ing. Jan TRIPES, MBA
výkonný ředitel – OS 1391

Logo spoločnosti:

PAVUS

PAVUS, a. s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9-Prosek
Notifikovaný orgán 1391, Oprávnenie č. ÚNMZ/SPR/030/4000/24-12 z 16. augusta 2024

OSVEDČENIE

O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

č. 1391-CPR-2025/0042

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch alebo CPR) sa vydáva toto osvedčenie pre stavebný výrobok:

Klapka na odvod dymu SEDM-L

Určené použitia: V zariadeniach na odvod dymu a tepla z viacerých úsekov, buď pri 600 °C, alebo pri teplotách požiaru.

Uvedený na trh pod názvom alebo firmou alebo ochrannou známkou výrobcu:

MANDÍK, a. s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika, 26718405

a vyrobený vo výrobnom závode:

MANDÍK, a. s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika

Toto osvedčenie preukazuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania stálosti vlastností a vlastností opísaných v prílohe ZA normy

EN 12101-8:2011

podľa systému 1 pre vlastnosti uvedené v tomto osvedčení boli uplatnené a že riadenie výroby u výrobcu zaisťuje

stálost' vlastností stavebného výrobku.

Toto osvedčenie bolo po prvýkrát vydané 26. júna 2020 a zostáva v platnosti, kým sa harmonizovaná norma, stavebný výrobok, postupy posudzovania a overovania stálosti vlastností ani výrobné podmienky v mieste výroby výrazne nezmenia alebo pokiaľ notifikovaný orgán pre osvedčenie výrobku nepozastaví alebo nezruší platnosť tohto osvedčenia.

Toto osvedčenie nahrádza a ruší Osvedčenie o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2024/0041 zo dňa 20. februára 2024 vydané NO 1391.

Praha 1. augusta 2025

podpis nečitateľný

odtlačok okrúhlej pečiatky:
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN 1391
PAVUS, a. s.

Ing. Jan TRIPES, MBA
výkonný riaditeľ – NO 1391

Technické parametre posudzovaného výrobku *)

Menovité rozmery: Min: 200 mm × 430 mm, Max: 1200 mm × 2030 mm

Hrúbka listu: 40 mm

Stavebná dĺžka: 250 mm

Pohony: Belimo BLE(BEN), 15 Nm / BEE, 25 Nm /BE, 40 Nm

Riadiace moduly: BRC/Mandik MTS, AGNOSYS BRM/IOM-10-F, BUSTEC BKNE 230-24RB

Aerodynamické vlastnosti podľa EN 1751:2024

- Tesnosť cez teleso: **Trieda ATC 3**- Tesnosť cez list: **Trieda 3**Skúšobný podtlak: **300 Pa**

Požiarna odolnosť podľa EN 13501-4:2016*):

EI 120 (vedw-hod) S1000[H]C_{mod}HOT400/30 MAMulti**EI 90 (vedw-hod) S1000[H]C_{mod}HOT400/30 MAMulti****Posudzované vlastnosti výrobku**

Základné charakteristiky	Požiadavky podľa článkov v EN 12101-8	Zistené
Menovité podmienky spustenia/citlivosť	4.2.1.3	Spĺňa 4.2.1.3
Čas oneskorenia (čas odozvy)	4.2.1.4	Spĺňa 4.2.1.4
Prevádzková bezporuchovosť	4.3.2.2	C _{mod} , so zaťažením
Požiarna odolnosť		
- celistvosť	4.1.1 a), 4.4.1	E
- izolácia	4.1.1 b), 4.4.1	EI
- dymotesnosť	4.1.1 c), 4.4.1	ES EIS
- mechanická stabilita (pod E)	4.1.1 d)	-
- zachovanie prierezu (pod E)	4.1.1 e)	-
- vysoká prevádzková teplota	4.1.1 f), 4.4.1	HOT 400/30
Stálosť času oneskorenia	4.4.2.1	Spĺňa 4.4.2.1
Stálosť prevádzkovej bezporuchovosti	4.4.2.2	C _{mod} , so zaťažením

*) Podrobné technické parametre a podmienky výslednej klasifikácie podľa EN 13501-4:2016 sú uvedené v Protokole o posúdení vlastností stavebného výrobku č. P-1391-CPR-2025/0042 zo dňa 1. augusta 2025.

podpis nečitateľný

odtlačok okrúhlej pečiatky:

NOTIFIKOVANÝ ORGÁN 1391
PAVUS, a. s.**Ing. Jan TRIPES, MBA**
výkonný riaditeľ – NO 1391

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Mgr. Zdeněk Staněk, IČ: 613 95 331, soudní překladatel jazyka českého a jazyka slovenského zapsaný v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 277950/2025

V Praze dne 2. 12. 2025

Mgr. Zdeněk Staněk



otisk pečeti

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Ja, Mgr. Zdeněk Staněk, IČ: 613 95 331, súdny prekladateľ jazyka českého a jazyka slovenského zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky, týmto stvrdzujem, že som osobne vykonal preklad pripojenej listiny, a že tento preklad súhlasí s textom predmetnej listiny. Pri vypracovaní prekladu nebol pribratý konzultant.

Tento úkon je zapísaný v evidencii úkonov pod číslom položky: 277950/2025

V Prahe dňa 2. 12. 2025

Mgr. Zdeněk Staněk



odtlačok pečate

