



PAVUS, a.s.

Oznámený subjekt 1391

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

Oprávnění č. ÚNMZ/SPR/106/4000/18-7 z 20. listopadu 2018

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ certificate of constancy of performance

č. 1391-CPR-2021/0010

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Klapka pro odvod kouře SEDS

Zamýšlené použití výrobku ve stavbě:

Klapka pro odvod kouře, která se používá v zařízeních pro odvod kouře a tepla z jednoho úseku, při teplotách do 600 °C

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Mandík, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika, IČO 26718405

a vyrobený ve výrobním závodě:

Mandík, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností a vlastností popsaných v příloze ZA normy

EN 12101-8:2011

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 28. ledna 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Toto Osvědčení nahrazuje a ruší Osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2016/0009 ze dne 28. ledna 2016 vydané OS 1391.

Praha 11. ledna 2021




Ing. Jan Tripes
výkonný ředitel – OS 1391

Technické parametry posuzovaného výrobku ^{*)}

Vnější rozměry prvku: od min. (180 × 180) mm do max. (1 600 × 1 000) mm

Stavební délka: 450 mm

Spouštěcí zařízení a pohony: Belimo
Schischek

Materiálové provedení: pozinkovaný plech
nerezový plech
lakovaný plech

Podtlak 1000 Pa, přetlak 500 Pa

Těsnost klapky podle EN 1751: přes list min. třída 2
přes plášť min. třída C

Výsledná klasifikace podle EN 13501-4:2016 ^{*)}: **E₆₀₀ 90 (v_{ed} - i↔o) S1000C₃₀₀AAsingle**

Posuzované vlastnosti výrobku

Základní charakteristiky	Požadavky podle článků EN 12101-8	Zjištěno	Posouzení shody
Jmenovité podmínky spuštění/citlivost	čl. 4.2.1.3	Uzavírání/otevírání při zkoušce ve správném čase za správnou dobu	Splňuje
Doba zpoždění (doba odezvy)	čl. 4.2.1.4	< 60 s	Splňuje
Provozní bezporuchovost	čl. 4.3.2.2	C300	Splňuje
Požární odolnost – celistvost	čl. 4.1.1 a)	E ₆₀₀ 90 < 360 m ³ /(h.m ²)	Splňuje
Požární odolnost – izolace	čl. 4.1.1 b)	Izolace se u klapky pro odvod kouře z jednoho úseku nepožaduje	–
Požární odolnost – kouřotěsnost	čl. 4.1.1 c)	E ₆₀₀ 90 S1000 < 200 m ³ /(h.m ²)	Splňuje
Požární odolnost – mechanická stabilita (pod E)	čl. 4.1.1 d)	90 min	Splňuje
Požární odolnost – zachování průřezu (pod E)	čl. 4.1.1 e)	90 min	Splňuje
Požární odolnost – vysoká provozní teplota	čl. 4.1.1 f)	NPD	NPD
Stálost doby zpoždění	čl. 4.3.2.1	< 60 s	Splňuje
Stálost provozní bezporuchovosti	čl. 4.3.2.2	C300 < 120 s	Splňuje

^{*)} Podrobné technické parametry a podmínky výsledné klasifikace podle EN 13501-4:2016 jsou uvedeny v Protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2021/0010 ze dne 11. ledna 2021.



Jan Tripes
Ing. Jan Tripes
výkonný ředitel – OS 1391

Logo spoločnosti:

PAVUS

PAVUS, a. s.
Notifikovaný orgán 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9-Prosek
Oprávnenie č. ÚNMZ/SPR/106/4000/18-7 z 20. novembra 2018

OSVEDČENIE O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

č. 1391-CPR-2021/0010

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch alebo CPR) sa vydáva toto osvedčenie pre stavebný výrobok:

Klapka na odvod dymu SEDS

Zamýšľané použitie výrobku v stavbe:

Klapka na odvod dymu, ktorá sa používa v zariadeniach na odvod dymu a tepla z jedného úseku, pri teplotách do 600 °C

uvedený na trh pod názvom alebo firmou alebo ochrannou známkou výrobcu:

Mandík, a. s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika, IČO 26718405

a vyrobený vo výrobnom závode:

Mandík, a. s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika

Toto osvedčenie preukazuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania stálosti vlastností a vlastností opísaných v prílohe ZA normy

EN 12101-8:2011

podľa systému 1 pre vlastnosti uvedené v tomto osvedčení boli uplatnené a že riadenie výroby u výrobcu zaisťuje

stálosť vlastností stavebného výrobku.

Toto osvedčenie bolo po prvýkrát vydané 28. januára 2016 a zostáva v platnosti, kým sa harmonizovaná norma, stavebný výrobok, postupy posudzovania a overovania stálosti vlastností ani výrobné podmienky v mieste výroby výrazne nezmenia alebo pokiaľ notifikovaný orgán pre osvedčenie výrobku nepozastaví alebo nezruší platnosť tohto osvedčenia.

Toto osvedčenie nahrádza a ruší Osvedčenie o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2016/0009 zo dňa 28. januára 2016 vydané NO 1391.

Praha 11. januára 2021

podpis nečitateľný

odtlačok okrúhlej pečiatky:
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN 1391
PAVUS, a. s.

Ing. Jan Tripes
výkonný riaditeľ – NO 1391

Technické parametre posudzovaného výrobku*)

Vonkajšie rozmery prvku: od min. (180 × 180) mm do max. (1 600 × 1 000) mm

Stavebná dĺžka: 450 mm

Spúšťacie zariadenie a pohony: Belimo
SchischekMateriálové vyhotovenie: pozinkovaný plech
plech z nehrdzavejúcej ocele
lakovaný plech

Podtlak 1000 Pa, pretlak 500 Pa

Tesnosť klapky podľa EN 1751: cez list min. trieda 2
cez plášť min. trieda CVýsledná klasifikácia podľa EN 13501-4:2016*): **E₆₀₀ 90 (v_{ed} - i↔o) S1000C₃₀₀AAsingle****Posudzované vlastnosti výrobku**

Základné charakteristiky	Požiadavky podľa článkov EN 12101-8	Zistené	Posúdenie zhody
Menovité podmienky spustenia/citlivosť	Čl. 4.2.1.3	Uzatváranie/otváranie pri skúške v správnom čase za správny čas	Spĺňa
Čas oneskorenia (čas odozvy)	Čl. 4.2.1.4	< 60 s	Spĺňa
Prevádzková bezporuchovosť	čl. 4.3.2.2	C300	Spĺňa
Požiarna odolnosť – celistvosť	čl. 4.1.1 a)	E ₆₀₀ 90 < 360 m ³ /(h.m ²)	Spĺňa
Požiarna odolnosť – izolácia	čl. 4.1.1 b)	Izolácia sa v prípade klapiek na odvod dymu z jedného úseku nevyžaduje	-
Požiarna odolnosť - dymotesnosť	čl. 4.1.1c)	E ₆₀₀ 90 S1000 < 200 m ³ /(h.m ²)	Spĺňa
Požiarna odolnosť – mechanická stabilita (pod E)	čl. 4.1.1 d)	90 min	Spĺňa
Požiarna odolnosť – zachovanie prierezov (pod E)	čl. 4.1.1 e)	90 min	Spĺňa
Požiarna odolnosť – vysoká prevádzková teplota	čl. 4.1.1 f)	NPD	NPD
Stálosť času oneskorenia	čl. 4.3.2.1	< 60 s	Spĺňa
Stálosť prevádzkovej bezporuchovosti	čl. 4.3.2.2	C300 < 120 s	Spĺňa

*) Podrobné technické parametre a podmienky výslednej klasifikácie podľa EN 13501-4:2016 sú uvedené v Protokole o posúdení vlastností stavebného výrobku č. P-1391-CPR-2021/0010 zo dňa 11. januára 2021.

*podpis nečitateľný*odtlačok okrúhlej pečiatky:
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN 1391
PAVUS, a. s.**Ing. Jan Tripes**
výkonný riaditeľ – NO 1391

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Mgr. Zdeněk Staněk, IČ: 613 95 331, soudní překladatel jazyka českého a jazyka slovenského zapsaný v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 277950/2025

V Praze dne 2. 12. 2025

Mgr. Zdeněk Staněk



otisk pečeti

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Ja, Mgr. Zdeněk Staněk, IČ: 613 95 331, súdny prekladateľ jazyka českého a jazyka slovenského zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky, týmto stvrdzujem, že som osobne vykonal preklad pripojenej listiny, a že tento preklad súhlasí s textom predmetnej listiny. Pri vypracovaní prekladu nebol pribratý konzultant.

Tento úkon je zapísaný v evidencii úkonov pod číslom položky: 277950/2025

V Prahe dňa 2. 12. 2025

Mgr. Zdeněk Staněk



odtlačok pečate

