



PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Oznámený subjekt 1391, Oprávnění č. ÚNMZ/SPR/012/4000/22-15 z 10. srpna 2022

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ certificate of constancy of performance

č. 1391-CPR-2024/0085

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Klapka pro odvod kouře SEDS-L

Určená použití: V zařízeních pro odvod kouře a tepla z jednoho úseku, při teplotách do 600 °C.

Uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

MANDÍK, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika, IČO 26718405

a vyrobený ve výrobním závodě:

MANDÍK, a.s.

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností a vlastností popsanych v příloze ZA normy

EN 12101-8:2011


podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 22. prosince 2016 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Toto Osvědčení nahrazuje a ruší Osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2020/0187 ze dne 8. prosince 2020 vydané OS 1391.

Praha 17. dubna 2024



Ing. Jan Tripes
Ing. Jan Tripes
výkonný ředitel – OS 1391

Technické parametry posuzovaného výrobku *)

Jmenovité rozměry: Min: 200×200 mm, max: 1200×1200 mm
Stavební délka: 220 mm
Pohony:
- Belimo BLE/BEN (15 Nm), BEE (25 Nm), BE (40 Nm)
Aerodynamické vlastnosti podle EN 1751:2014
- Těsnost přes list: **Třída 3**
Podtlak / přetlak: Do 1500 Pa / 500 Pa
Požární odolnost dle EN 13501-4:2016^{*)}:

E₆₀₀ 120 (v_{ed}-h_{od}-i↔o) S1500C_{mod}MA_{single}

Posuzované vlastnosti výrobku

Základní charakteristiky	Požadavky podle článků v EN 12101-8	Zjištěno
Jmenovité podmínky spuštění/citlivost	4.2.1.3	Splňuje 4.2.1.3
Doba zpoždění (doba odezvy)	4.2.1.4	Splňuje 4.2.1.4
Provozní bezporuchovost	4.3.2.2	C _{mod} , se zatížením
Požární odolnost:		
- celistvost	4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀
- izolace	-	Nepožaduje se
- kouřotěsnost	4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ S
- mechanická stabilita (pod E)	4.1.1 d)	-
- zachování průřezu (pod E)	4.1.1 e)	-
- vysoká provozní teplota	4.1.1 f), 4.3.1	NPD
Stálost doby zpoždění	4.3.2.1	Splňuje 4.3.2.1
Stálost provozní bezporuchovosti	4.3.2.2	C _{mod} , se zatížením

^{*)} Podrobné technické parametry a podmínky výsledné klasifikace podle EN 13501-3+A1:2009 jsou uvedeny v Protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku č. P-1391-CPR-2024/0085 ze dne 17. dubna 2024.




Ing. Jan Tripes
výkonný ředitel – OS 1391

Logo spoločnosti:

PAVUS

PAVUS, a. s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9-Prosek
Notifikovaný orgán 1391, Oprávnenie č. ÚNMZ/SPR/012/4000/22-15 z 10. augusta 2022

OSVEDČENIE O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ č. 1391-CPR-2024/0085

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch alebo CPR) sa vydáva toto osvedčenie pre stavebný výrobok:

Klapka na odvod dymu SEDS-L

Určené použitia: V zariadeniach na odvod dymu a tepla z jedného úseku, pri teplotách do 600 °C.

Uvedený na trh pod názvom alebo firmou alebo ochrannou známkou výrobcu:

MANDÍK, a. s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika, IČO 26718405

a vyrobený vo výrobnom závode:

MANDÍK, a. s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika

Toto osvedčenie preukazuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania stálosti vlastností a vlastností opísaných v prílohe ZA normy

EN 12101-8:2011

podľa systému 1 pre vlastnosti uvedené v tomto osvedčení boli uplatnené a že riadenie výroby u výrobcu zaisťuje

stálost' vlastností stavebného výrobku.

Toto osvedčenie bolo po prvýkrát vydané 22. decembra 2016 a zostáva v platnosti, kým sa harmonizovaná norma, stavebný výrobok, postupy posudzovania a overovania stálosti vlastností ani výrobné podmienky v mieste výroby výrazne nezmenia alebo pokiaľ notifikovaný orgán pre osvedčenie výrobku nepozastaví alebo nezruší platnosť tohto osvedčenia.

Toto osvedčenie nahrádza a ruší Osvedčenie o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2020/0187 zo dňa 8. decembra 2020 vydané NO 1391.

Praha 17. apríla 2024

podpis nečitateľný

odtlačok okrúhlej pečiatky:
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN 1391
PAVUS, a. s.

Ing. Jan Tripes
výkonný riaditeľ – NO 1391

Technické parametre posudzovaného výrobku *)

Menovité rozmery: Min: 200 mm × 200 mm, Max: 1200 mm × 1200 mm
Stavebná dĺžka: 220 mm
Pohony:
- Belimo BLE/BEN (15 Nm), BEE (25 Nm), BE (40 Nm)
Aerodynamické vlastnosti podľa EN 1751:2014
- Tesnosť cez list: **Trieda 3**
Podtlak/pretlak: do **1500 Pa / 500 Pa**
Požiarna odolnosť podľa EN 13501-4:2016*):

E₆₀₀ 120 (v_{ed}-h_{od}-i↔o) S1500C_{mod}MA_{single}

Posudzované vlastnosti výrobku

Základné charakteristiky	Požiadavky podľa článkov v EN 12101-8	Zistené
Menovité podmienky spustenia/citlivosť	4.2.1.3	Spĺňa 4.2.1.3
Čas oneskorenia (čas odozvy)	4.2.1.4	Spĺňa 4.2.1.4
Prevádzková bezporuchovosť	4.3.2.2	C _{mod} , so zaťažením
Požiarna odolnosť:		
- celistvosť	4.1.1 a), 4.3.1	E ₆₀₀
- izolácia	-	Nevyžaduje sa
- dymotesnosť	4.1.1 c), 4.3.1	E ₆₀₀ S
- mechanická stabilita (pod E)	4.1.1 d)	-
- zachovanie prierezu (pod E)	4.1.1 e)	-
- vysoká prevádzková teplota	4.1.1 f), 4.3.1	NPD
Stálosť času oneskorenia	4.3.2.1	Spĺňa 4.3.2.1
Stálosť prevádzkovej bezporuchovosti	4.3.2.2	C _{mod} , so zaťažením

*) Podrobné technické parametre a podmienky výslednej klasifikácie podľa EN 13501-3+A1:2009 sú uvedené v Protokole o posúdení vlastností stavebného výrobku č. P-1391-CPR-2024/0085 zo dňa 17. apríla 2024.

odtlačok okrúhlej pečiatky:
NOTIFIKOVANÝ ORGÁN 1391
PAVUS, a. s.

podpis nečitateľný

Ing. Jan Tripes
výkonný riaditeľ – NO 1391

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Mgr. Zdeněk Staněk, IČ: 613 95 331, soudní překladatel jazyka českého a jazyka slovenského zapsaný v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 277950/2025

V Praze dne 2. 12. 2025



Mgr. Zdeněk Staněk



otisk pečeti

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Ja, Mgr. Zdeněk Staněk, IČ: 613 95 331, súdny prekladateľ jazyka českého a jazyka slovenského zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky, týmto stvrdzujem, že som osobne vykonal preklad pripojenej listiny, a že tento preklad súhlasí s textom predmetnej listiny. Pri vypracovaní prekladu nebol pribratý konzultant.

Tento úkon je zapísaný v evidencii úkonov pod číslom položky: 277950/2025

V Prahe dňa 2. 12. 2025



Mgr. Zdeněk Staněk



odtlačok pečate

