

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	DM-S
2.	Výrobky	Klapky – požiarne klapky
	Zamýšľané použitie	Požiarne bezpečnosť. Používajú sa na oddelenie požiarneho úseku v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie.
	Technická dokumentácia – informácie o produkte, inštalácii a údržbe, dokumentácia, bezpečnostné informácie	Technické podmienky TPM 095/13
3.	Výrobca	MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Česká republika IČO 26718405, tel. +420 311 706 706 mandik@mandik.cz , www.mandik.cz
5.	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Systém 1
6.	Harmonizovaná norma	EN 15650:2010
	Notifikovaný subjekt	Notifikovaný subjekt č. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
	Výstupné dokumenty notifikovaného subjektu	Osvedčenie o nemennosti parametrov č. 1391-CPR-2016/0083 Protokol o posúdení parametrov stavebného výrobku č. P-1391-CPR-2016/0083

7a.	Deklarované parametre – klasifikácia požiarnej odolnosti Základné parametre podľa požiadaviek harmonizovanej normy EN 15650:2010, čl. 4.1.1		
<i>Požiarne konštrukcia a umiestnenie klapky</i>		<i>Spôsob inštalácie</i>	<i>Parameter – trieda požiarnej odolnosti</i>
Sadrokartónová stenová konštrukcia – umiestnenie klapky mimo steny – hrúbka steny min. 100 mm		Požiarne upchávka so stierkou – požiar z druhej strany steny ^{0),1),2]}	E 90 (v _e i→o) S
		Sadra alebo malta ¹⁾	E 30 (v _e i↔o) S
		Požiarne upchávka so stierkou ^{1),2]}	
Sadrokartónová stenová konštrukcia – umiestnenie klapky v stene – hrúbka steny min. 100 mm		Sadra alebo malta ¹⁾	E 30 (v _e i↔o) S
		Požiarne upchávka so stierkou ^{1),2]}	
Tuhá stenová konštrukcia – umiestnenie klapky mimo steny – hrúbka steny min. 100 mm		Sadra alebo malta ¹⁾	E 30 (v _e i↔o) S
		Požiarne upchávka so stierkou ^{1),2]}	
Tuhá stenová konštrukcia – umiestnenie klapky v stene – hrúbka steny min. 100 mm		Sadra alebo malta ¹⁾	E 30 (v _e i↔o) S
		Požiarne upchávka so stierkou ^{1),2]}	

(tabuľka pokračuje)

⁰⁾ Umiestnenie klapky vzhľadom na požiarne úseky, kde je požiar, nájdete v technickej dokumentácii.

¹⁾ Podrobný popis spôsobu inštalácie nájdete v technickej dokumentácii.

²⁾ Prípadne iný schválený požiarne odolný systém na inštaláciu požiarnej klapky.

(pokračovanie tabuľky)

<i>Požiarna konštrukcia a umiestnenie klapky</i>	<i>Spôsob inštalácie</i>	<i>Parameter – trieda požiarnej odolnosti</i>
Tuhá stropná konštrukcia – umiestnenie klapky mimo strop – hrúbka stropu min. 150 mm	Sadra alebo malta – požiar z druhej strany stropu ^{0),1)}	E 90 (h _o i→o) E 60 (h _o i→o) S
	Sadra alebo malta ¹⁾	E 30 (h _o i↔o) S
	Požiarna upchávka so stierkou ^{1),2)}	
Tuhá stropná konštrukcia – umiestnenie klapky v strope – hrúbka stropu min. 150 mm	Sadra alebo malta ¹⁾	E 30 (h _o i↔o) S
	Požiarna upchávka so stierkou ^{1),2)}	

⁰⁾ Umiestnenie klapky vzhľadom na požiarneho úseku, kde je požiar, nájdete v technickej dokumentácii.

¹⁾ Podrobný popis spôsobu inštalácie nájdete v technickej dokumentácii.

²⁾ Prípadne iný schválený požiarne odolný systém na inštaláciu požiarnej klapky.

7b.	Deklarované parametre – základné charakteristiky		
	<i>Základné charakteristiky</i>	<i>Požiadavka (ustanovenie harmonizovanej normy EN 15650:2010)</i>	<i>Parameter (úroveň alebo trieda) / splnenie požiadaviek</i>
	Menovité podmienky aktivácie / citlivosť:	4.2.1.2	Splňa
	– teplotná odozva snímača	4.2.1.2.2	Splňa
	– zaťaženie snímača	4.2.1.2.3	Splňa
	Oneskorenie (doba) odozvy: – doba uzatvorenia	4.2.1.3	Splňa
	Prevádzková spoľahlivosť: – cyklovanie	4.3.1, a)	50 cyklov – splňa
	Stabilita teplotnej odozvy: – Snímač, ktorý reaguje na teplotu a zaťaženie	4.2.1.2.2 4.2.1.2.3	Splňa
	Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti: – cyklické testy otvorenia a zatvorenia	4.3.3.2	NPD – nie je deklarovaná žiadna vlastnosť

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a v jeho mene:

V Hostomiciach 2026-05-01



Mgr. Jan Mičan
generálny riaditeľ, Ppa
MANDÍK, a.s.