



**PAVUS®**  
FIRE TESTING INSTITUTE

**PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Prag 9 – Prosek, Tschechische Republik**  
**Notifizierte Stelle 1391, Berechtigung Nr. SPR/030/4000/24-12 vom 16. Juli 2024**

## **ZERTIFIKAT DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT**

**Nr. 1391-CPR-2026/0120**

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011  
(Bauprodukteverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

### **Entrauchungsklappe SEDM-L**

Vorgesehener Verwendungszweck: Entrauchungskappen, die in Entrauchungsleitungen  
in Mehrfachabschnitten bei Temperaturen bis zu 600 °C oder bei Brandtemperaturen verwendet werden.  
in Verkehr gebracht durch oder unter die Marke:

**MANDÍK, a.s.**

**Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik, ID No. 26718405**

und hergestellt im Herstellwerk:

**MANDÍK, a.s.**

**Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben am Anhang ZA der harmonisierten Norm

### **EN 12101-8:2011**

entsprechend System 1 angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene  
Produktionskontrolle beurteilt wird um sicherzustellen


### **die Beständigkeit der Leistung der Bauproduktes.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26. Juni 2020 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der  
harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen  
Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die  
Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden außer es wird von der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

**Dieses Zertifikat ersetzt und storniert das von NS 1391 ausgestellte Zertifikat Nr. 1391-CPR-2025/0042  
vom 1. August 2025.**

Diese Zertifikat wird elektronisch ausgestellt und mit einem digitalen elektronischen Siegel versehen.

Prag 27. Juli 2026



**Dipl. Ing. Jan Tripes, MBA**  
Direktor – NS 1391

## Technische Parameter des beurteilten Produktes \*)

Nominale Abmessungen Min: 200×430 mm, max: 1200×2030 mm  
 Dicke der Klappenblätter: 40 mm  
 Bau Länge: 250 mm  
 Stellantriebe: Belimo BLE(BEN), 15 N·m / BEE, 25 N·m /BE, 40 N·m  
 Steuermodule: BRC/Mandik MTS: MDCM.1, MDCM.2, MDPM  
 AGNOSYS: BRM-10-F, BRM-10-F-ST, BRM-10-F-IP66, IOM-10-F  
 MANDGUARD: BRM-20-F, BRM-20-F-ST, BRM-20-F-IP66, IOM-20-F, BRM2-20-F  
 MANDIK CORE: SCDI-WT, SCDI-ST, SCDI-IP66, GPIO, SCDI-3P  
 BUSTEC BKNE 230-24RB

Aerodynamische Prüfungen gemäß EN 1751:2014:

- Dichtheit über das Klappenkörper: **Klasse ATC 3**
- Dichtheit über das Klappenblatt **Klasse 3**

Prüfunterdruck: **300 Pa**

Klassifizierung des Feuerwiderstandes in Übereinstimmung mit EN 13501-4:2016 \*):

**EI 120 (vedw-hod) S1000[H]C<sub>mod</sub>HOT400/30 MAmulti**  
**EI 90 (vedw-hod) S1000[H]C<sub>mod</sub>HOT400/30 MAmulti**

## Beurteilte Eigenschaften des Produktes

| Wesentliche Eigenschaften                                                | Bestimmungen von EN 12101-8 | Erkenntnisse                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nennbedingungen der Aktivierung / Ansprechempfindlichkeit                | 4.2.1.3                     | erfüllt in Übereinstimmung mit 4.2.1.3 |
| Ansprechverzögerung / Ansprechzeitdauer                                  | 4.2.1.4                     | erfüllt in Übereinstimmung mit 4.2.1.4 |
| Betriebssicherheit                                                       | 4.3.2.2                     | C <sub>mod</sub> , belasten            |
| Feuerwiderstandsfähigkeit – Raumabschluss                                | 4.1.1 a),<br>4.4.1          | E                                      |
| Feuerwiderstandsfähigkeit – Wärmedämmung                                 | 4.1.1 b),<br>4.4.1          | EI                                     |
| Feuerwiderstandsfähigkeit – Rauchdichtheit                               | 4.1.1 c),<br>4.4.1          | ES<br>EIS                              |
| Feuerwiderstandsfähigkeit – Mechanische Formstabilität (unter E)         | 4.1.1 d)                    | -                                      |
| Feuerwiderstandsfähigkeit – Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E) | 4.1.1 e)                    | -                                      |
| Feuerwiderstandsfähigkeit – Hohe Betriebstemperatur                      | 4.1.1 f),<br>4.4.1          | HOT 400/30                             |
| Dauerhaftigkeit – der Ansprechverzögerung                                | 4.4.2.1                     | erfüllt in Übereinstimmung mit 4.4.2.1 |
| Dauerhaftigkeit – der Betriebssicherheit                                 | 4.4.2.2                     | C <sub>mod</sub> , belasten            |

\*) Ausführliche technische Parameter und Bedingungen der Brandklassifizierung nach EN 13501-4:2016 sind im Bericht zur Beurteilung der Leistung des Bauproduktes Nr. P-1391-CPR-2026/0120 vom 27. Juli 2026 angeführt.



  
 Dipl. Ing. Jan Tripes, MBA  
 Direktor NS 1391